



ОПТВОХ-А E-12S/X

Схема подключений

Клемма №1 в клеммной колодке XT2.1 - выход 230В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

Свободно назначаемый

Свободно назначаемый

Пробой заслонки

Электрокалорифер до 18А, 3х400В, 12кВт

Тк вентилятора

Контакт ПС

Сеть 400В, 50Гц, 3Р+N+РЕ

~230V

2 ступень

3 ступень

Выход

Вкл. ПЧ 1

Вкл. ПЧ 2

Контроль фильтра

Датчик канала

Датчик 2

Датчик 3

У2 Скорость
0-10В
GND

Вход

Пульт ДУ

N PE

N PE

PE

2 ступень

3 ступень

Выход

A B C

XT1
L1
L2
L3

XT2.1
1
2

XT2.2
15

16
17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

XT2.3
A
B
⊥
+13.5V

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

