



Схема подключений

x - без силовой части под вентилятор

Электронагреватель до 26А, 3х400В, 18кВт с плавной регулировкой

Клемма №1 в клеммной колодке ХТ1.1 - выход 230В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

Для работы привода заслонки необходимо подключить питание к клемме "Выбор питания заслонки".

Разработал	Аврамов А.А.
Проверил	Борткевич А.Б.
Утвердил	Борткевич А.Б.

MASTERBOX A E-12S/X

Лист